



ÖVERLÅTELSE MANUAL TILL GREEN ROCK IISI

I Green Rock IISI – reningsverkets service ska göras följande:

- 1) Slambrunnarna ska tömmas minst två gånger om året. Om det finns partiklar på utgående vatten eller det ser grått ut, rekommenderar vi att tömma slambrunnen flera gånger om året. Se till att pumpen är strömavkopplad! Pumpen kan skadas om det körs utan vatten!
- 2) Den sista brunnens tömning sker genom IISI reningsverkets innerör, då pumpen och cirkulations rören tas bort för rengöringens skull.
- 3) Pumpen ska rengöras och kontrolleras minst två gånger om året.
- 4) Munstycken för syresättning rengörs vid behov. Detta görs enklast genom att slå av reningsverket och munstyckena skruvas loss.
- 5) Om det samlas mycket slam på plastfiltret, kan den spolas av med vattenslang. Då rinner gammal död mikrobmassa ner i slambrunnen. Detta görs endast då IISI - reningsverket håller på att täppas igen.
Glöm inte att regelbundet kontrollera att kemikalieanläggningen innehåller tillräckligt med kemikalier.

Tack för ditt beslut att välja Green Rock. För att göra ditt liv även bekvämare vill jag gärna rekommendera dig att göra ett IISI Care avtal med Green Rock.

Green Rock Sverige AB