



Miljömyndigheter

Bifogat testresultat är ett officiellt dokument gjorts av Finlands Miljöministeriets Österbotten testlaboratoriet. Den kan inte förändras av utomstående person eller organisation.

För att underlätta studeranden på tabellen, har vi översatt de viktigaste orden till svenska. En sakkunnig person borde ha inga problem att läsa tabellen.


Stapeldiagrammet är gjort från siffrorna på tabellen av GR .

Har du ytterligare frågor pga. test eller andra gällande tekniken på våra produkter svarar jag gärna. Skriv juha.lahtinen@greenrock.com

Green Rock Oy

Juha Lahtinen
R & D Direktör
M Sc (Environment Engineering)





**POHJOIS-POHJANMAAN
YMPÄRISTÖKESKUS**
Laboratorio

Suspended
solids (SS)

Asiakas PYO54223EL
Yhteyshenkilö: E. Laksö/Tuomo Reinikka
Osoite:

Näytteenottopäivämäärä: 15.5.2007

Analyysitulokset

	Kiintoaine (SS) mg/l	Biokeemialli nen hapen kulutus (BOD) mg/l	Kokonaistyppi (kväve) µg/l	Nitritti-nitri atti typpi µg/l	Kokonaistyppi Kvæve + Nitrit µg/l	Kemiall. hapen kulutus CODCr mg/l	Alumiini µg/l
HH Iisi 6 lähtevä (renat vatten)	11	9.0	30000	2200	480	44	
HH Raakavesi (Orenat vatten)	130	330	64000	<5	8200	470	

BOD 7

Total Kvæve

Nitrat + Nitrit
Kvæve

Fosfor

Oulussa: 31.5.2007

Anne Rahikainen, Laboratorioesimies

Käyntiosoitte
Isokatu 9 90101
OULU

postiosoitte
P.L.124 9010
OULU

puh. 020 490 111
telefax : 020 490 6305
www-os. http://www.ymparisto.fi/ppoi/ppo.htm

Aluelaboratorio
Linnamäsa 2F
90570 OULU

puh. 040-7139 259
telefax : 020 490 6130